

Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі:

UA-2022-09-20-011846-a

Назва предмета закупівлі: *Послуги з встановлення систем газового та порошкового пожежогасіння в приміщеннях місцевих загальних судів Київської області*
Код ДК 021:2015 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів

Учасник має гарантувати, надати гарантійний лист підтвердження, дотримання всіх норм передбачених ДБН В.2.2.-26:2010. Будинки і споруди. Суди.

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При складанні ціни пропозиції на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

Учасник в складі Пропозиції надає Гарантійний лист щодо виконання робіт відповідно до технічних вимог Замовника.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Якщо у найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торговельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Оскільки вже пройдена експертиза кошторисної документації, то матеріали закупівлі мають відповідати комплектації, що наведена підсумковій відомості ресурсів. Роботи мають відповідати локальному кошторису, що є в переліку документації оголошення.

Кошторисна документація по предмету закупівлі має бути засвідчена печаткою штатного сертифікованого інженера проектувальника у частині кошторисної документації та містити засвідчену копію кваліфікаційного сертифіката.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Умови виконання робіт: виконання робіт здійснюється в експлуатованих приміщеннях. Об'єми виконання робіт:

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
№1. Білоцерківський міськрайонний суд, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а			
1	ППКП Тірас-16.128П	шт	1
2	ППКП Тірас-8П	шт	1
3	Модуль МЦА-GSM	шт	1
4	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	9
5	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	2
6	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	3
7	Акумулятор 7А/г, 12В	шт	1
8	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	25
9	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ	шт	25
10	База для сповіщувача Б103-03	шт	22
11	Сповіщувач SM-35	шт	8
12	Пристрій ПАЗ Тірас	шт	9
13	Пристрій ПРЗ Тірас	шт	9
14	Кронштейн настінний	шт	1
15	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
16	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	10,5
17	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	13
18	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входити!"	шт	1
19	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
20	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	8
21	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	8
22	Короб ПВХ 20x10	м	120
23	Короб ПВХ 40x25	м	50
24	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	500
25	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	150
26	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	300
27	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	60
28	Кабель УТР 4x2x0,5	м	200
№2. Бориспільський міськрайонний суд, м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 8			
1	ППКП Тірас-16П	шт	1
2	Модуль МЦА-GSM	шт	1
3	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	6
4	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	2
5	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	3
6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	15
7	Сповіщувач пожежний димовий СП 2.1	шт	9
8	Сповіщувач пожежний димовий СПД3	шт	6
9	База для сповіщувача Б103-03	шт	13
10	Сповіщувач SM-35	шт	11
11	Пристрій ПА3 Тірас	шт	6
12	Пристрій ПР3 Тірас	шт	6
13	Кронштейн настінний	шт	2
14	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	2
15	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	22
16	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	7
17	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	1
18	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1
19	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	5
20	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	5
21	Короб ПВХ 20x10	м	20
22	Короб ПВХ 40x25	м	50
23	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	200
24	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	100
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	150
26	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	50
27	Кабель УТР 4x2x0,5	м	150
№3. Броварський міськрайонний суд, м. Бровари, вул. Грушевського Михайла, 2			
1	ППКП Тірас-16.128П	шт	1
2	ППКП Тірас-16П	шт	1
3	Модуль МЦА-GSM	шт	1
4	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	13
5	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	3
6	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	5
7	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	33
8	Сповіщувач пожежний димовий СП 2.1	шт	3
9	Сповіщувач пожежний димовий СПД3	шт	31
10	База для сповіщувача Б103-03	шт	30
11	Сповіщувач SM-35	шт	25
12	Пристрій ПА3 Тірас	шт	13
13	Пристрій ПР3 Тірас	шт	13
14	Кронштейн настінний	шт	1
15	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
16	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	10,5
17	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	16
18	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	1
19	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1
20	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	20

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
21	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	20
22	Короб ПВХ 20x10	м	70
23	Короб ПВХ 40x25	м	50
24	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	800
25	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	200
26	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	500
27	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	100
28	Кабель УТР 4x2x0,5	м	305
№4. Васильківський міськрайонний суд, м. Васильків, вул. Шевченка, 8			
1	ППКП Тірас-8П.1	шт	1
2	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	4
3	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
4	Акумулятор 7А/г, 12В	шт	2
5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	9
6	Сповіщувач пожежний димовий СП 2.1	шт	9
7	База для сповіщувача Б103-03	шт	8
8	Сповіщувач SM-35	шт	6
9	Пристрій ПАЗ Тірас	шт	4
10	Пристрій ПРЗ Тірас	шт	4
11	Кронштейн настінний	шт	2
12	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	2
13	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	30
14	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	4
15	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	1
16	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1
17	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	4
18	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	4
19	Короб ПВХ 20x10	м	10
20	Короб ПВХ 40x25	м	10
21	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	150
22	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	50
23	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	100
24	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	20
25	Кабель УТР 4x2x0,5	м	70
№5. Вишгородський районний суд, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7			
1	ППКП Тірас-16П	шт	1
2	Модуль МЦА-GSM	шт	1
3	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	6
4	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	2
5	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	3
6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	22
7	Сповіщувач пожежний димовий СП 2.1	шт	3
8	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ	шт	20
9	База для сповіщувача Б103-03	шт	20
10	Сповіщувач SM-35	шт	8
11	Пристрій ПАЗ Тірас	шт	6
12	Пристрій ПРЗ Тірас	шт	6
13	Кронштейн настінний	шт	1
14	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
15	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	8
16	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	12
17	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	1
18	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1
19	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	5
20	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	5
21	Короб ПВХ 20x10	м	30
22	Короб ПВХ 40x25	м	50
23	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	300

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
24	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	150
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	200
26	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	50
27	Кабель УТР 4x2x0,5	м	150
№6. Іванківський районний суд, стм. Іванків, вул.І.Проскури,14а			
1	ППКП Тірас-8П.1	шт	1
2	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	2
3	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
4	Акумулятор 7А/г, 12В	шт	2
5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	5
6	Сповіщувач пожежний димовий СП 2.1	шт	5
7	База для сповіщувача Б103-03	шт	4
8	Сповіщувач SM-35	шт	3
9	Пристрій ПАЗ Тірас	шт	2
10	Пристрій ПРЗ Тірас	шт	2
11	Кронштейн настінний	шт	2
12	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	2
13	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	26
14	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	2
15	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	2
16	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	2
17	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	1
18	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	1
19	Короб ПВХ 20x10	м	20
20	Короб ПВХ 40x25	м	10
21	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	100
22	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	50
23	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	60
24	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	20
25	Кабель УТР 4x2x0,5	м	100
№7. Ірпінський міський суд, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7			
1	ППКП Тірас-16П	шт	1
2	Модуль МЦА-GSM	шт	1
3	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	5
4	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
5	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	2
6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	14
7	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ	шт	14
8	База для сповіщувача Б103-03	шт	12
9	Сповіщувач SM-35	шт	10
10	Пристрій ПАЗ Тірас	шт	5
11	Пристрій ПРЗ Тірас	шт	5
12	Кронштейн настінний	шт	2
13	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
14	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	14,5
15	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	5
16	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	1
17	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1
18	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	4
19	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	4
20	Короб ПВХ 20x10	м	30
21	Короб ПВХ 40x25	м	50
22	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	200
23	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	50
24	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	150
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	20
26	Кабель УТР 4x2x0,5	м	100

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
№8. Києво-Святошинський районний суд, м. Київ, вул. Мельниченка, 1			
1	ППКП Тірас-16П	шт	1
2	Модуль МЦА-GSM	шт	1
3	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	4
4	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
5	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	2
6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	11
7	Сповіщувач пожежний димовий СП 2.1	шт	11
8	База для сповіщувача Б103-03	шт	10
9	Сповіщувач SM-35	шт	7
10	Пристрій ПА3 Тірас	шт	4
11	Пристрій ПР3 Тірас	шт	4
12	Кронштейн настінний	шт	1
13	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
14	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	11
15	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	7
16	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	1
17	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1
18	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	4
19	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	4
20	Короб ПВХ 20x10	м	20
21	Короб ПВХ 40x25	м	30
22	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	300
23	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	150
24	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	150
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	10
26	Кабель УТР 4x2x0,5	м	5
№9. Макарівський районний суд, смт. Макарів, вул. Дмитрія Ростовського, 35			
1	ППКП Тірас-8П.1	шт	1
2	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	1
3	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
4	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	1
5	Акумулятор 7А/г, 12В	шт	1
6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	3
7	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ	шт	3
8	База для сповіщувача Б103-03	шт	2
9	Сповіщувач SM-35	шт	1
10	Пристрій ПА3 Тірас	шт	1
11	Пристрій ПР3 Тірас	шт	1
12	Автономна система газового пожежогасіння "Імпульс-М300.40-Е" [СПГА.М300.40]	шт	3
13	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	1
14	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	1
15	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1
16	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	1
17	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	1
18	Короб ПВХ 20x10	м	10
19	Короб ПВХ 40x25	м	15
20	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	30
21	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	20
22	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	50
23	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	20
24	Кабель УТР 4x2x0,5	м	30
№10. Обухівський районний суд, м. Обухів, вул. Київська, 20			
1	ППКП Тірас-8П.1	шт	1
2	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	3
3	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
4	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	1

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
5	Акумулятор 7А/г, 12В	шт	1
6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	9
7	Сповіщувач пожежний димовий СП 2.1	шт	4
8	Сповіщувач пожежний димовий СПД3	шт	6
9	База для сповіщувача Б103-03	шт	8
10	Сповіщувач SM-35	шт	6
11	Пристрій ПА3 Тірас	шт	3
12	Пристрій ПР3 Тірас	шт	3
13	Кронштейн настінний	шт	2
14	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	2
15	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	32,5
16	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	3
17	Оповіщувач ОС3-3 "Газ Не входить!"	шт	1
18	Оповіщувач ОС3-4 "Газ Виходь!"	шт	1
19	Оповіщувач ОС3-5 "Порошок не входить!"	шт	3
20	Оповіщувач ОС3-6 "Порошок виходь!"	шт	3
21	Короб ПВХ 20x10	м	10
22	Короб ПВХ 40x25	м	20
23	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	150
24	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	50
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	150
26	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	30
27	Кабель УТР 4x2x0,5	м	100
№11. Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького 65			
1	ППКП Тірас-16П	шт	1
2	Модуль МЦА-GSM	шт	1
3	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	5
4	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
5	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	2
6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	11
7	Сповіщувач пожежний димовий СПД3	шт	11
8	База для сповіщувача Б103-03	шт	10
9	Сповіщувач SM-35	шт	6
10	Пристрій ПА3 Тірас	шт	5
11	Пристрій ПР3 Тірас	шт	5
12	Кронштейн настінний	шт	1
13	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
14	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	12,5
15	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	4
16	Оповіщувач ОС3-3 "Газ Не входить!"	шт	1
17	Оповіщувач ОС3-4 "Газ Виходь!"	шт	1
18	Оповіщувач ОС3-5 "Порошок не входить!"	шт	4
19	Оповіщувач ОС3-6 "Порошок виходь!"	шт	4
20	Короб ПВХ 20x10	м	20
21	Короб ПВХ 40x25	м	40
22	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	170
23	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	50
24	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	120
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	50
26	Кабель УТР 4x2x0,5	м	120
№12. Сквирський районний суд, м. Сквир, вул. Громова, 7			
1	ППКП Тірас-8П.1	шт	1
2	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	3
3	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
4	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	1
5	Акумулятор 7А/г, 12В	шт	1
6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	9
7	Сповіщувач пожежний димовий СПД3	шт	9

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
8	База для сповіщувача Б103-03	шт	8
9	Сповіщувач SM-35	шт	6
10	Пристрій ПА3 Тірас	шт	3
11	Пристрій ПР3 Тірас	шт	3
12	Кронштейн настінний	шт	1
13	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
14	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	18
15	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	3
16	Оповіщувач ОС3-3 "Газ Не входить!"	шт	1
17	Оповіщувач ОС3-4 "Газ Виходь!"	шт	1
18	Оповіщувач ОС3-5 "Порошок не входить!"	шт	2
19	Оповіщувач ОС3-6 "Порошок виходь!"	шт	2
20	Короб ПВХ 20x10	м	10
21	Короб ПВХ 40x25	м	20
22	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	150
23	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	50
24	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	150
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	30
26	Кабель УТР 4x2x0,5	м	100
№13. Славутиський міський суд, м. Славутич, Деснянський квартал,3 А			
1	ППКП Тірас-16П	шт	1
2	Модуль МЦА-GSM	шт	1
3	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	4
4	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
5	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	2
6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	9
7	Сповіщувач пожежний димовий СПД3	шт	9
8	База для сповіщувача Б103-03	шт	8
9	Сповіщувач SM-35	шт	5
10	Пристрій ПА3 Тірас	шт	4
11	Пристрій ПР3 Тірас	шт	4
12	Кронштейн настінний	шт	1
13	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
14	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	13
15	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	4
16	Оповіщувач ОС3-3 "Газ Не входить!"	шт	1
17	Оповіщувач ОС3-4 "Газ Виходь!"	шт	1
18	Оповіщувач ОС3-5 "Порошок не входить!"	шт	3
19	Оповіщувач ОС3-6 "Порошок виходь!"	шт	3
20	Короб ПВХ 20x10	м	10
21	Короб ПВХ 40x25	м	20
22	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	150
23	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	40
24	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	130
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	20
26	Кабель УТР 4x2x0,5	м	80
№14. Таращанський районний суд, м. Тараща, вул. Сікевича Володимира, 75			
1	ППКП Тірас-8П.1	шт	1
2	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	2
3	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
4	Акумулятор 7А/г, 12В	шт	2
5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	5
6	Сповіщувач пожежний димовий СП 2.1	шт	3
7	Сповіщувач пожежний димовий СПД3	шт	3
8	База для сповіщувача Б103-03	шт	4
9	Сповіщувач SM-35	шт	4
10	Пристрій ПА3 Тірас	шт	2
11	Пристрій ПР3 Тірас	шт	2

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
12	Кронштейн настінний	шт	1
13	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
14	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	8,5
15	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	2
16	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	1
17	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1
18	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	1
19	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	1
20	Короб ПВХ 20x10	м	10
21	Короб ПВХ 40x25	м	30
22	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	100
23	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	30
24	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	60
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	10
26	Кабель УТР 4x2x0,5	м	30
№15. Фастівський міськрайонний суд, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25			
1	ППКП Тірас-16П	шт	1
2	Модуль МЦА-GSM	шт	1
3	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	6
4	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
5	Акумулятор 18А/г, 12В	шт	2
6	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	14
7	Сповіщувач пожежний димовий СП 2.1	шт	9
8	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ	шт	5
9	База для сповіщувача Б103-03	шт	12
10	Сповіщувач SM-35	шт	6
11	Пристрій ПАЗ Тірас	шт	6
12	Пристрій ПРЗ Тірас	шт	6
13	Кронштейн настінний	шт	1
14	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
15	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	13
16	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	5
17	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	1
18	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1
19	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	5
20	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	5
21	Короб ПВХ 20x10	м	20
22	Короб ПВХ 40x25	м	20
23	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	180
24	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	70
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	150
26	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	30
27	Кабель УТР 4x2x0,5	м	130
№16. Яготинський районний суд, м. Яготин, вул. Незалежності, 67			
1	ППКП Тірас-8П.1	шт	1
2	Прилад ПУіЗ Тірас-1	шт	3
3	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1
4	Акумулятор 7А/г, 12В	шт	2
5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	7
6	Сповіщувач пожежний димовий СП 2.1	шт	3
7	Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ	шт	5
8	База для сповіщувача Б103-03	шт	6
9	Сповіщувач SM-35	шт	3
10	Пристрій ПАЗ Тірас	шт	3
11	Пристрій ПРЗ Тірас	шт	3
12	Кронштейн настінний	шт	1
13	Модуль газового пожежогасіння СГП "AUGUST-20"	шт	1
14	Газ Хладон HFC 125 (кг)	шт	13,5

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
15	Система порошкового пожежогасіння "AUGUST-8"	шт	2
16	Оповіщувач ОСЗ-3 "Газ Не входить!"	шт	1
17	Оповіщувач ОСЗ-4 "Газ Виходь!"	шт	1
18	Оповіщувач ОСЗ-5 "Порошок не входить!"	шт	2
19	Оповіщувач ОСЗ-6 "Порошок виходь!"	шт	2
20	Короб ПВХ 20x10	м	20
21	Короб ПВХ 40x25	м	50
22	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	100
23	Кабель JE-H(St)H 1x2x0,8	м	30
24	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 2x1,5	м	70
25	Кабель (N) НХН-О FE180/E30 3x1,5	м	30
26	Кабель УТР 4x2x0,5	м	100

Усі роботи повинні проводитись:

- без порушення конструктивної цілісності елементів та облицювання стін будівель і споруд;
- без захаращення об'єктів та з забезпеченням своєчасно вивезення будівельного сміття та відходів;
- з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та санітарних норм,

про що Учасником надається гарантійний лист.

Після закінчення робіт по кожному з судів, разом з Актом надається комплект документації:

- Робочий проект системи пожежогасіння;
- Акт перевірки відповідності систем протипожежного захисту;
- Сертифікати на матеріали та обладнання, про що Учасником надається гарантійний лист

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення 4 810 000 грн 00 коп. (чотири мільйони вісімсот десять тисяч грн.00 коп.) з ПДВ .Відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік та передбачені видатки на закупівлю товару, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240

